

Allegato B

Valori limite emissioni per H2S, Hg, SO2

(articolo 2, comma 1, lettera a)

Descrizione	H2S (kg/h)	Hg - (g/h)	SO2 (g/h)
Uscita impianto AMIS	3	2	150
Uscita dalla centrale a tiraggio naturale fino a 20 MW	10	4	
Uscite dalla centrale a tiraggio naturale > 20 MW	20	8	
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale fino a 20MW	30	10	-
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale compresa tra 20MW e 60MW	60	15	-
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale maggiore di 60MW	100	20	-